維持管理記録簿

2026年 8月　　施設名：㈱マテック苫小牧支店第二事業所 第二期管型最終処分場

水質検査の実施状況と措置（毎月）

		地下水（上流）	地下水（下流）	放流水
採取日		8月7日	8月7日	8月7日
採取場所		別紙のとおり		
分析結果が得られた日		8月25日	8月25日	8月25日
分析結果	電気伝導率（mS/m）	10	12	
	塩化物イオン濃度（mg/l）	6.4	8.2	
	水素イオン濃度			7.0
	BOD（mg/l）			14
	SS（mg/l）			4
	燐含有量（mg/l）			－
	全窒素（mg/l）			－
異常の有無		なし	なし	なし
必要な措置を講じた日とその内容		年　月　日 なし	年　月　日 なし	年　月　日 なし

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量（kg）
シュレッダーダスト	660,680
焼却灰	185,020
合計	845,700

施設の点検

	よう壁等	遮水工	調整池	浸出水処理設備
点検日	8月7日	8月7日	8月7日	8月7日
異常の有無	なし	なし	なし	なし
必要な措置を講じた日とその内容	年　月　日 なし	年　月　日 なし	年　月　日 なし	年　月　日 なし

残余容量　43,903 ㎥

維持管理記録簿

2026年 7月　　施設名：㈱マテック苫小牧支店第二事業所 第二期管型最終処分場

水質検査の実施状況と措置（毎月）

		地下水（上流）	地下水（下流）	放流水
採取日		7月1日	7月1日	7月1日
採取場所		別紙のとおり		
分析結果が得られた日		7月16日	7月16日	7月16日
分析結果	電気伝導率（mS/m）	12	10	
	塩化物イオン濃度（mg/l）	8.4	5.7	
	水素イオン濃度			7.1
	BOD（mg/l）			17
	SS（mg/l）			2未満
	燐含有量（mg/l）			0.1未満
	全窒素（mg/l）			340
異常の有無		なし	なし	なし
必要な措置を講じた日とその内容		年　月　日	年　月　日	年　月　日
		なし	なし	なし

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量（kg）
シュレッダーダスト	1,479,550
焼却灰	254,190
合計	1,733,740

施設の点検

	よう壁等	遮水工	調整池	浸出水処理設備
点検日	7月1日	7月1日	7月1日	7月1日
異常の有無	なし	なし	なし	なし
必要な措置を講じた日とその内容	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日
	なし	なし	なし	なし

残余容量　44,857 ㎥

維持管理記録簿

2026年 6月　　施設名：㈱マテック苫小牧支店第二事業所 第二期管型最終処分場

水質検査の実施状況と措置（毎月）

		地下水（上流）	地下水（下流）	放流水
採取日		6月17日	6月17日	6月17日
採取場所		別紙のとおり		
分析結果が得られた日		5月27日	5月27日	5月27日
分析結果	電気伝導率（mS/m）	11	10	
	塩化物イオン濃度（mg/l）	9.1	5.7	
	水素イオン濃度			7.0
	BOD（mg/l）			12
	SS（mg/l）			2未満
	燐含有量（mg/l）			－
	全窒素（mg/l）			－
異常の有無		なし	なし	なし
必要な措置を講じた日とその内容		年　月　日 なし	年　月　日 なし	年　月　日 なし

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量（kg）
シュレッダーダスト	1,495,640
焼却灰	199,790
合計	1,695,430

施設の点検

	よう壁等	遮水工	調整池	浸出水処理設備
点検日	6月17日	6月17日	6月17日	6月17日
異常の有無	なし	なし	なし	なし
必要な措置を講じた日とその内容	年　月　日 なし	年　月　日 なし	年　月　日 なし	年　月　日 なし

残余容量　46,814 ㎥

維持管理記録簿

2026年 5月　　施設名：㈱マテック苫小牧支店第二事業所 第二期管型最終処分場

水質検査の実施状況と措置（毎月）

		地下水（上流）	地下水（下流）	放流水
採取日		5月13日	5月13日	5月13日
採取場所		別紙のとおり		
分析結果が得られた日		5月27日	5月27日	5月27日
分析結果	電気伝導率（mS/m）	11	10	
	塩化物イオン濃度（mg/l）	8.1	6.3	
	水素イオン濃度			7.1
	BOD（mg/l）			13
	SS（mg/l）			3
	燐含有量（mg/l）			－
	全窒素（mg/l）			－
異常の有無		なし	なし	なし
必要な措置を講じた日とその内容		年　月　日 なし	年　月　日 なし	年　月　日 なし

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量（kg）
シュレッダーダスト	821,290
焼却灰	198,170
廃プラスチック	2,070
合計	1,021,530

施設の点検

	よう壁等	遮水工	調整池	浸出水処理設備
点検日	5月13日	5月13日	5月13日	5月13日
異常の有無	なし	なし	なし	なし
必要な措置を講じた日とその内容	年　月　日 なし	年　月　日 なし	年　月　日 なし	年　月　日 なし

残余容量　48,576 ㎥

維持管理記録簿

2026年 4月　　施設名：㈱マテック苫小牧支店第二事業所 第二期管型最終処分場

水質検査の実施状況と措置（毎月）

		地下水（上流）	地下水（下流）	放流水
採取日		4月1日	4月1日	4月1日
採取場所		別紙のとおり		
分析結果が得られた日		4月15日	4月15日	4月15日
分析結果	電気伝導率（mS/m）	11	20	
	塩化物イオン濃度（mg/l）	8.0	8.9	
	水素イオン濃度			7.2
	BOD（mg/l）			16
	SS（mg/l）			5
	燐含有量（mg/l）			0.1未満
	全窒素（mg/l）			310
異常の有無		なし	なし	なし
必要な措置を講じた日とその内容		年　月　日	年　月　日	年　月　日
		なし	なし	なし

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量（kg）
シュレッダーダスト	1,174,710
焼却灰	104,230
ギロチンダスト	17,260
合計	1,296,200

施設の点検

	よう壁等	遮水工	調整池	浸出水処理設備
点検日	4月1日	4月1日	4月1日	4月1日
異常の有無	なし	なし	なし	なし
必要な措置を講じた日とその内容	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日
	なし	なし	なし	なし

残余容量　　49,881 ㎥

維持管理記録簿

2026年 3月　　施設名：㈱マテック苫小牧支店第二事業所 第二期管型最終処分場

水質検査の実施状況と措置（毎月）

		地下水（上流）	地下水（下流）	放流水
採取日		3月5日	3月5日	3月24日
採取場所		別紙のとおり		
分析結果が得られた日		3月19日	3月19日	4月1日
分析結果	電気伝導率（mS/m）	10	15	
	塩化物イオン濃度（mg/l）	7.0	7.8	
	水素イオン濃度			7.2
	BOD（mg/l）			16
	SS（mg/l）			5
	燐含有量（mg/l）			－
	全窒素（mg/l）			－
異常の有無		なし	なし	なし
必要な措置を講じた日とその内容		年　月　日 なし	年　月　日 なし	年　月　日 なし

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量（kg）
シュレッダーダスト	1,439,610
焼却灰	195,680
ギロチンダスト	39,220
合計	1,674,510

施設の点検

	よう壁等	遮水工	調整池	浸出水処理設備
点検日	3月5日	3月5日	3月5日	3月5日
異常の有無	なし	なし	なし	なし
必要な措置を講じた日とその内容	年　月　日 なし	年　月　日 なし	年　月　日 なし	年　月　日 なし

残余容量　53,234 ㎥

維持管理記録簿

2026年 2月　　施設名：㈱マテック苫小牧支店第二事業所 第二期管型最終処分場

水質検査の実施状況と措置（毎月）

		地下水（上流）	地下水（下流）	放流水
採取日		2月10日	2月10日	2月10日
採取場所		別紙のとおり		
分析結果が得られた日		2月25日	2月25日	2月25日
分析結果	電気伝導率（mS/m）	12	21	
	塩化物イオン濃度（mg/l）	9.1	9.4	
	水素イオン濃度			7.1
	BOD（mg/l）			40
	SS（mg/l）			8
	燐含有量（mg/l）			－
	全窒素（mg/l）			－
異常の有無		なし	なし	なし
必要な措置を講じた日とその内容		年　月　日	年　月　日	年　月　日
		なし	なし	なし

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量（kg）
シュレッダーダスト	1,509,180
焼却灰	254,400
ギロチンダスト	67,910
合計	1,831,490

施設の点検

	よう壁等	遮水工	調整池	浸出水処理設備
点検日	2月10日	2月10日	2月10日	2月10日
異常の有無	なし	なし	なし	なし
必要な措置を講じた日とその内容	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日
	なし	なし	なし	なし

残余容量　53,234 ㎥

維持管理記録簿

2026年 1月　　施設名：㈱マテック苫小牧支店第二事業所 第二期管型最終処分場

水質検査の実施状況と措置（毎月）

		地下水（上流）	地下水（下流）	放流水
採取日		1月14日	1月14日	1月21日
採取場所		別紙のとおり		
分析結果が得られた日		1月28日	1月28日	2月4日
分析結果	電気伝導率（mS/m）	11	22	
	塩化物イオン濃度（mg/l）	6.9	12	
	水素イオン濃度			7.2
	BOD（mg/l）			9.7
	SS（mg/l）			3
	燐含有量（mg/l）			0.1未満
	全窒素（mg/l）			230
異常の有無		なし	なし	なし
必要な措置を講じた日とその内容		年　月　日	年　月　日	年　月　日
		なし	なし	なし

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量（kg）
シュレッダーダスト	1,364,790
焼却灰	294,140
ギロチンダスト	11,620
ASR残渣	9,510
廃プラスチック	570
汚泥	
合計	1,680,630

施設の点検

	よう壁等	遮水工	調整池	浸出水処理設備
点検日	1月14日	1月14日	1月14日	1月14日
異常の有無	なし	なし	なし	なし
必要な措置を講じた日とその内容	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日
	なし	なし	なし	なし

残余容量　55,301 ㎥